

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Auftraggeber / Hersteller
Client / Manufacturer

U.I.Lapp
Kabel und Leitungen
Schulze-Delitzsch-Strasse
70565 Stuttgart



Erzeugnis
Product

Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Control cable with improved characteristics in the case of fire

Typenbezeichnung
Type designation

ÖLFLEX CLASSIC 110 H

Aderzahl / Leiterquerschnitt
Number of cores / cross section of conductor

(2 bis / to 12) x 0,5 mm² (2 bis / to 25) x 0,75 mm²
(2 bis / to 41) x 1 mm² (2 bis / to 34) x 1,5 mm²
(2 bis / to 12) x 2,5 mm² (4 bis / to 7) x 4 mm²
(4 bis / to 7) x 6 mm² (4 bis / to 5) x 10 mm²
(4 bis / to 5) x 16 mm² (4 bis / to 5) x 25 mm²
4 x 35 mm²

Technische Merkmale
Technical characteristics

Verbessertes Verhalten im Brandfall;
Improved characteristics in the case of fire

Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No.
Ausstellungsdatum / Date of issue

562800-9021-0001/104047a-d vom / dated 2011-03-21

Angewandte Normen
Applied standards

IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997
02-713 (NES 7139):2000-01 IEC 61034-2:2005
IEC 60332-3-24:2008 IEC 60332-3-25:2008
IEC 60332-1-2:2004

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

Fachbereich F4
Department F4

D-63069 Offenbach am Main, 22. März 2011
Merianstraße 28

Für den Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) ist das VDE-Prüfinstitut unter der Kenn-Nr. 0366 notifiziert worden.

The VDE Testing and Certification Institute has been notified with the Identification Number 0366 for the Internal Market of the European Union (EU).