

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Auftraggeber / Hersteller  
Client / Manufacturer

U.I.Lapp  
Kabel und Leitungen  
Schulze-Delitzsch-Strasse  
70565 Stuttgart



Erzeugnis  
Product

Steuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall,  
geschirmt  
*Control cable with improved characteristics in the  
case of fire, screened*

Typenbezeichnung  
Type designation

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

Aderzahl / Leiterquerschnitt  
Number of cores / cross section of  
conductor

(2 bis / to 12) x 0,5 mm<sup>2</sup> (2 bis / to 25) x 0,75 mm<sup>2</sup>  
(2 bis / to 41) x 1 mm<sup>2</sup> (2 bis / to 25) x 1,5 mm<sup>2</sup>  
(3 bis / to 12) x 2,5 mm<sup>2</sup> (4 bis / to 7) x 4 mm<sup>2</sup>  
(4 bis / to 7) x 6 mm<sup>2</sup> (4 bis / to 5) x 10 mm<sup>2</sup>  
(4 bis / to 5) x 16 mm<sup>2</sup> 4 x 25 mm<sup>2</sup>  
4 x 35 mm<sup>2</sup>

Technische Merkmale  
Technical characteristics

Verbessertes Verhalten im Brandfall;  
*Improved characteristics in the case of fire*

Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No.  
Ausstellungsdatum / Date of issue

562800-9021-0001/104047d-g vom / dated 2011-03-21

Angewandte Normen  
Applied standards

IEC 60754-1:1994 IEC 60754-2:1997  
02-713 (NES 7139):2000-01 IEC 61034-2:2005  
IEC 60332-3-24:2008 IEC 60332-3-25:2008  
IEC 60332-1-2:2004

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

*A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.*

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

*This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**VDE Testing and Certification Institute**

Fachbereich F4  
Department F4

D-63069 Offenbach am Main, 24. März 2011  
Merianstraße 28

Für den Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) ist das VDE-Prüfinstitut unter der Kenn-Nr. 0366 notifiziert worden.

*The VDE Testing and Certification Institute has been notified with the Identification Number 0366 for the Internal Market of the European Union (EU).*