

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Auftraggeber / Hersteller
Client / Manufacturer

U.I.Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-
Strasse 25
70565 Stuttgart



Erzeugnis
Product

Anschlussleitung mit verbessertem Verhalten im
Brandfall
*Supply cable with improved characteristics in the
case of fire*

Typenbezeichnung
Type designation

ÖLFLEX CLASSIC 130 H

Aderzahl / Leiterquerschnitt
Number of cores / cross section of
conductor

(2 bis / to 30) x 0,5 mm ²	(2 bis / to 34) x 1,5 mm ²
(3 bis / to 7) x 4 mm ²	(4 bis / to 5) x 16 mm ²
(2 bis / to 34) x 0,75 mm ²	(2 bis / to 25) x 2,5 mm ²
(3 bis / to 7) x 6 mm ²	(4 bis / to 5) x 25 mm ²
(2 bis / to 34) x 1,0 mm ²	4 x 35 mm ²
(4 bis / to 5) x 10 mm ²	

Technische Merkmale
Technical characteristics

Verbessertes Verhalten im Brandfall;
Improved characteristics in the case of fire

Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No.
Ausstellungsdatum / Date of issue

562800-9020-0001/97313-a vom / dated 2008-10-01
562800-9020-0001/97313-b vom / dated 2008-10-01
562800-9020-0001/97313-c vom / dated 2008-10-01

Angewandte Normen
Applied standards

IEC 60754-1: 1994-01 IEC 60754-2: 1991-07
02-713 (NES 713): 2000-01 IEC 61034-2: 2005-04
IEC 60332-3-24: 2000-10 IEC 60332-3-25: 2000-10
IEC 60332-1-2: 2004-07

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute

Fachbereich F4
Department F4

D-63069 Offenbach am Main, 01. Oktober 2008
Merianstraße 28

Für den Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) ist das VDE-Prüfinstitut unter der Kenn-Nr. 0366 notifiziert worden.

The VDE Testing and Certification Institute has been notified with the Identification Number 0366 for the Internal Market of the European Union (EU).



Tel. (+49) (069) 8306-237 · Fax (+49) (069) 8306-745 · e-mail: Reiner.Lehrer@vde.com



DAT-P-024/92-03